



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Ημερομηνία: 17-05-2019
Αριθμ.Πρωτ: 6708

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Αυγέρος Αναστάσιος
E-mail: augeros@1157.syzefxis.gov.gr
Τηλ.23713-50363
FAX: 23713-50410

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Σχετ. : Το από 14-05-2019 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ. Ν. Χαλκιδικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση έργου που αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Στο Γ.Ν.Χ. είναι εγκατεστημένες 141 κλιματιστικές μονάδες προς καθαρισμό και συντήρηση με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται **να καταθέσουν στην προσφορά τους:**

- προϋπολογιστική τιμή για την συντήρηση και χημικό καθαρισμό ενός (1) κλιματιστικού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- **τις ζητούμενες από την πρόσκληση απαιτήσεις (χημικός καθαρισμός, εργασίες συντήρησης)**
- **να δηλώσουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (εργασίες – συντηρήσεις, έλεγχοι)**
- το εύρος χρόνου υλοποίησης αυτών.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται ιδιοχείρως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, **σε σφραγισμένο φάκελο**, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου **από 17-05-2019 έως 22-05-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.** Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως τρεις (3) μήνες.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

Πολύγυρος 06-05-2019

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΘΕΜΑ : Χημικός καθαρισμός και έλεγχος καλής λειτουργίας των κλιματιστικών συσκευών του Νοσοκομείου τύπου Split.».

Πρόκειται για τον Χημικό καθαρισμό και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των κλιματιστικών συσκευών τύπου SPLIT που είναι εγκατεστημένα σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται:

- ο καθαρισμός των φίλτρων.
- Ο καθαρισμός της εξωτερικής μονάδος.
- ο χημικός καθαρισμός των στοιχείων, των λεκανών συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, των ανεμιστήρων και γενικά σημείων συγκέντρωσης υγρασίας.
- ο έλεγχος των ψυκτικών υγρών.
- ο έλεγχος των μονώσεων των σωληνώσεων.
- ο έλεγχος καλής λειτουργίας σε θέρμανση και ψύξη και αναφορά τυχόν προβλημάτων-βλαβών.

Στον χημικό καθαρισμό και έλεγχο καλής λειτουργίας των κλιματιστικών συσκευών περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαραίτητα αναλώσιμα για τις παραπάνω εργασίες.

Δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά ή ποσότητα ψυκτικού υγρού που θα χρειαστούν, ή το κόστος για την αντικατάσταση συσκευών σε περίπτωση που διαγνωσθεί βλάβη σε κλιματιστικά μηχανήματα.

Συνολικά υπάρχουν στο Νοσοκομείο 141 κλιματιστικές συσκευές διαιρούμενου τύπου (Split) διάφορων ψυκτικών αποδόσεων.

Λόγο της ιδιαιτερότητας των χώρων, οι εργασίες θα γίνονται με προσοχή και με όλες τις προφυλάξεις ώστε να μην προκληθεί δυσαρέσκεια στους ασθενείς κυρίως, αλλά και στους εργαζόμενους.

Σε κάθε τμήμα πριν την αρχή των εργασιών, θα ζητείται η έγκριση της προϊσταμένης ή του αρμόδιου υπαλλήλου αν πρόκειται για γραφείο ή άλλο χώρο. Στο τέλος των εργασιών στο τμήμα θα υπογράψει η προϊσταμένη την κατάσταση με τα κλιματιστικά που καθαρίστηκαν ή στα γραφεία θα υπογράψει ένας εκ' των υπαλλήλων του γραφείου. Όπου δεν υπάρχουν άτομα θα ειδοποιείται η Τ.Υ.

Στο τέλος των εργασιών θα παραδοθούν τα φύλλα στην Τεχνική Υπηρεσία μαζί με την αναφορά για τα κλιματιστικά που πρέπει να επισκευαστούν, όπου θα αναφέρεται η βλάβη και το κόστος της επισκευής.

Ο Υπδ/ντής
της Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαχαιράς Νίκος
Μηχ.Μηχανικός