



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Ημερομηνία: 22-04-2019  
Αριθμ.Πρωτ: 5654

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Αυγέρος Αναστάσιος  
E-mail: [augeros@1157.syzefxis.gov.gr](mailto:augeros@1157.syzefxis.gov.gr) .  
Τηλ.23713-50363  
FAX: 23713-50410

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**  
Σχετ. : Το από 10-04-2019 εισήγηση προμήθειας ειδών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες , το Γ.Ν. Χαλκιδικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση έργου που αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται **να καταθέσουν στην προσφορά τους:**

- τις ζητούμενες από την πρόσκληση απαιτήσεις ( ανταλλακτικά – εργασίες συντήρησης )
- να δηλώσουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές ( εργασίες – συντηρήσεις, έλεγχοι )
- το εύρος χρόνου υλοποίησης αυτών.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται ιδιοχείρως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, **σε σφραγισμένο φάκελο**, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου **από 22-04-2019 έως 25-04-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.** Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως τρεις (3) μήνες.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ****«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»**

Θα αποξηλωθεί το υπάρχων ψυκτικό συγκρότημα, τύπου Copeland 2CK 38 και θα αντικατασταθεί με ένα ψυκτικό συγκρότημα αποτελούμενο από συμπιεστή κλειστού τύπου ισχύος 1 HP με ψυκτικό υγρό 404a.

Το νέο ψυκτικό συγκρότημα θα εγκατασταθεί με την βάση του, στον υπάρχοντα χώρο και η μηχανή θα στηρίζεται σε αντικραδασμικές βάσεις. Θα αντικατασταθεί το στοιχείο ψύξης (evaporator) του θαλάμου καθώς και το δίκτυο σωληνώσεων.

Συνοπτικά το συγκρότημα θα αποτελείται από

- συμπιεστή κλειστού τύπου 1 HP.
- Condenser  $\frac{3}{4}$
- Evaporator 1 HP.
- μαγνητική βαλβίδα 3/8
- βαλβίδα orifice
- φίλτρο ψυκτικού υγρού.
- φρέον 404a.
- δοχείο λαδιού
- πρεσοστάτες
- βάση μηχανής.
- όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος.

Το συγκρότημα θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο σε λειτουργία.

Οι εργασίες θα γίνουν σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι για δύο (2) έτη.

Ο Προϊστάμενος  
της Υπ'δνσης Τεχνικού

Πολύγυρος 10-04-2019

Μαχαιράς Νίκος  
Μηχ. Μηχανικός